

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج ضمن تسلیت این ایام و التماس دعا از تمامی سوگواران و عاشقان آقا اباعبداله الحسین در دسته جات ، تکایا ، و مساجد و در جهت پیشگیری از حوادث ناگوار رعایت نکات ایمنی بشرح ذیل را توصیه می نماید.

(۱) استقرار بناهای تجمعی در همه موارد باید به نحوی باشد که درهای اصلی ورود و خروج آنها دست کم به یک راه همگانی بطور مستقیم باز شود.

(۲) برای محل تجمع عزاداران حتماً باید معبر خروج اضطراری علاوه بر ورودی اصلی پیش بینی شود.

(۳) برای افراد سالخورده و اطفال و بانوان حتماً باید مکانی در نزدیکترین نقطه به خروج بی خطر پیش بینی شود.

(۴) راههای خروج باید دارای ظرفیت کافی برای تخلیه همزمان کلیه متصرفان باشد.

(۵) در فضاهای تجمعی پر تراکم مانند زیارتگاهها، مساجد، حسینیه ها، تا یکصد نفر یک راه خروج ، تا دویست نفر دو راه خروج ، بیشتر از سیصد نفر سه راه خروج و بیشتر از هزار نفر حداقل چهار راه خروجی حتماً پیش بینی و در نظر گرفته شده و جهت بازشوی دربها به سمت بیرون باشند.

(۶) رعایت فاصله مناسب سیم، اتصالات و ادوات برقی از مواد و مصالح قابل اشتعال (پرده، فرش، تابلو و ...) الزامی است.

(۷) هر فیوز برق باید استاندارد بوده و از استفاده از فیوزهای تقویت شده و غیر استاندارد جداً خودداری شود و اخذ انشعابات متعدد از یک پریز برق ممنوع می باشد.

(۸) استفاده از لامپ های برق ولتاژ بالا و بدون حباب و حفاظ ممنوع می باشد.

(۹) قبل از استفاده از وسایل گرمازا از استاندارد و سالم بودن آن اطمینان حاصل شود.

(۱۰) در صورت استفاده از بخاریهای نفتی بایستی قبل از پر کردن منبع سوخت اقدام به خاموش کردن آن نمود.

۱۱) از بخاریهای کارگاهی، بدون دودکش، هیزم سوز، شعله عریان و بدون حفاظ و امثالهم در داخل تکایا استفاده نشود.

۱۲) در اخذ انشعاب از لوله کشی گاز حتماً از شیلنگهای فشار قوی مخصوص و بست مناسب استفاده شود.

۱۳) عبور دادن دودکش بخاریها از سقف که از برزنت یا مصالح قابل اشتغال می باشد جداً جلوگیری شود.

۱۴) رعایت حداقل یک متر فاصله بین وسایل گرمازا و لوازم قابل اشتغال (پشتی، فرش، پرچم و ...) الزامی است.

۱۵) در قسمت طبخ حتماً باید معابر خروج سریع تدارک دیده شود.

۱۶) قسمت طبخ نذورات در مکان مناسب و دور از محیط تکایا انتخاب شود.

۱۷) در کلیه قسمت‌های به ویژه محل طبخ غذا حتماً باید به اندازه کافی کپسولهای آتش نشانی سیار موجود باشد و کارکنان، با طریقه استفاده از آنها آشنا باشند.

۱۸) از ورود کودکان به قسمت طبخ غذا جلوگیری شود.

۱۹) در صورت نیاز به نگهداری مواد نفتی و سیلندرهای گاز مکان مناسب خارج از فضای عمومی در نظر گرفته شود.

۲۰) در صورتیکه از هیزم برای پخت و پز استفاده می شد، حتماً باید آب کافی و حداقل یک شیلنگ برای اطفاء آتش سوزی های احتمالی پیش بینی شود.

۲۱) از نگهداری مواد نفتی و مایعات قابل اشتعال در داخل سالن و محل طبخ غذا خودداری شود.

۲۲) کفراژ بندی (سازه غیر مقاوم) بایستی به نحوی محاسبه شود که تحمل بار مرده و بار زنده احتمالی که بر روی آن گذاشته می شود داشته و بوسیله سیم بکسل و وسایل مناسب بر روی

زمین مهار شود، به صورتی که در صورت وزش تند باد امکان تخریب و واژگونی آن وجود نداشته باشد.

(۲۳) کوره بخاریها و دستگاههای گرما ساز را قبل از استفاده حتماً نظافت کنید.

(۲۴) در صورت استفاده از بخاری های گازی و پس از نصب بخاری و اطمینان از عملکرد صحیح آنها مراقب باشید که شیر فلکه گاز مخصوص دستگاه بچه ها و آسیب های فیزیکی قرار نگیرد.

(۲۵) قبل از بهره برداری از دستگاه حرارت زا مانند: بخاریها، سیستم حرارت مرکزی و امثالهم دودکش را نظافت و از باز بودن مسیر دودکش اطمینان حاصل نمایید.

(۲۶) دودکش ها در ناحیه منتهی به فضای باز باید مجهز به کلاهک باشند تا از افتادن اجسام داخل دودکش و همچنین کوران هوا در زمان وزش تند بادهای مصون باشند.

(۲۷) در نظر گرفتن حداقل دو دستگاه خاموش کننده پودروگاز ۱۲ کیلوئی در دسته جات عزاداری حسینی و مساجد

(۲۸) ضمناً مسئولین تکایا، حسینیه ها و دسته جات عزاداری حسینی و مساجد می توانند با مراجعه حضوری به این سازمان نسبت به درخواست کارشناس جهت بررسی و ارائه نظر در مورد موارد ایمنی و آموزش اقدام نمایند./